



**Zertifikat Nr.: 1604-6506**

Antragsteller: JUDO Wasseraufbereitung GmbH, Hohreuschstrasse 39-41, DE- 71364 Winnenden

vom: 01.04.2016

Gestützt auf das Reglement ZW 101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Wasser“ zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Filter

Bezeichnung: Hauswasserstation - Simipur Master

Typen: Simipur Master 1", -1 1/4", -1 1/2", -2"

DN: 25...50 PN: 16 tmax= 30°C

Zertifizierungsgrundlage: SVGW ZW 109 (01/16), EN 13443-1 (2007), EN 1567 (1999)

Gültigkeit: 28.02.2022

Bemerkungen / Auflagen:

- Armaturengeräuschgruppe: II (DN 25, -32)
- Der Abwasseranschluss hat mittels "Freiem-Auslauf" gemäss SVGW - W3/E1 bzw. EN 1717 zu erfolgen.

Der Antragsteller ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das obige SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Zertifizierungsverzeichnis Wasser).



akkreditiert nach  
SN EN ISO/IEC 17065

Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserfaches  
Zertifizierungsstelle Wasser

Javier Fernandez  
Leiter

Rubrik: Filter

Bezeichnung: Hauswasserstation - Simipur Master

Typen	DN	PN	C°	Geräusch- gruppe	Verluste kWh/24 h	Inhalt	Index	Metrologische Klasse
Simipur Master 1*	25	16	30	II	-	-	9	-
Simipur Master 1 1/4*	32	16	30	II	-	-	9	-
Simipur Master 1 1/2*	40	16	30	-	-	-	9	-
Simipur Master 2*	50	16	30	-	-	-	9	-