



Certificat no.: 1604-6506

Requérant: JUDO Wasseraufbereitung GmbH, Hohreuschstrasse 39-41, DE- 71364 Winnenden

du: 01.04.2016

Sur la base du règlement ZW 101 „conditions générales de l'organisme de certification de la SSIGE“ la SSIGE accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Filtres

Désignation: Station d'eau domestique - Simipur Master

Types: Simipur Master 1", -1 1/4", -1 1/2", -2"

DN: 25...50 PN: 16 tmax= 30°C

Base de certification: SSIGE ZW 109 (01/16), EN 13443-1 (2007), EN 1567 (1999)

Validité: 28.02.2022

Remarques / Conditions:

- Groupe acoustique: II (DN 25, -32)


- Le drainage doit être faite avec "rupture de charge" selon la SSIGE-W3/C1 ou EN 1717.

Le requérant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été certifiés par la SSIGE et à y apposer la marque de conformité de la SSIGE ci-dessus (publication dans la liste des certifications eau).



accrédité selon
SN EN ISO/IEC 17065

Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Organisme de certification eau


Javier Fernandez
Chef

Zurich, le 20.02.2017

Rubrique: Filtres

Désignation: Station d'eau domestique - Simipur Master

Types	DN	PN	C°	Group acoustique	Pertes kWh/24 h	Contenu Indexe	Classe metrologique	
Simipur Master 1*	25	16	30	II	-	-	9	-
Simipur Master 1 1/4*	32	16	30	II	-	-	9	-
Simipur Master 1 1/2*	40	16	30	-	-	-	9	-
Simipur Master 2*	50	16	30	-	-	-	9	-